

Hodnotenie energetickej účinnosti distribúcie elektriny, §5 ods.1, zákon 476/2008

Názov prevádzkovateľa distribučnej sústavy: KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o.

Adresa: Továrenská 532, 905 01 Senica

IČO: 45 480 362

| Rok | Množstvo elektriny na vstupe do distribučnej sústavy | Straty elektriny pri distribúcii | Vlastná spotreba elektriny pri distribúcii | Energetická účinnosť distribúcie |
|------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|
| | MWh | MWh | MWh | % |
| 2010 | 4035,750 | 240,540 | 66,366 | 92,40 |

Komentár: - KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o. zahájilo distribúciu elektriny od 1.6.2010 (vydané povolenie)
- hodnotené obdobie je od 1.6. do 31.12.2010
- v hodnotenom období bolo nízke využitie inštalovaných výkonov distribučnej sústavy, spôsobené odstavením výroby v rozhodujúcich spoločnostiach areálu, u ktorých prebiehalo insolvenčné konanie

V Senici dňa 17.2.2011

Vypracoval: Ing. Dušan Kadlíček, hlavný energetik

Schválil: Jiří Šmehlík, na základe plnej moci