

Dodržiavanie plynulosti distribúcie elektriny podľa § 3 odsek 1 písm. l)

Tabuľka podľa prílohy č. 5 vyhlášky č. 315/2008

Subjekt (obchodné meno):	KORDSERVICE SK, a.s.
Sídlo:	Továrenská 532
IČO:	36 236 233
Číslo povolenia:	2005E 0131 - 1. zmena
Obdobie:	
od	01.01.2009
do	31.12.2009
Počet odberných miest na úrovni nad 1 kV:	2
Počet odberných miest na úrovni do 1 kV:	11

Priemerná doba prerušenia distribúcie elektriny na odberné miesto - T_N [min]

Napät'ová úroveň	1.	2.	3.	1. až 3.	4.	5.	6.	1. až 6.	7.	8.	9.	1. až 9.	10.	11.	12.	Rok	Index
	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac	mesiac		2...../2.....
vn			17	17		5		5					540			562	
nn			17	17		5		5					540			562	

Komentár k udalostiam:

- udalosti, poruchy v marci a v máji boli spôsobené výpadkom vstupnej 110 kV "H" rozvodne od nadprúdovej ochrany
- udalosť v októbri je plánované prerušenie distribúcie elektriny, ZSE, a s. distribúcia po dohode s nami vykonala dňa 24.10.2009 práce bez napätia na prírodných linkách v čase 7,00 hod až 16 hod

V Senici: 23.2.2010

Vypracoval: Ing. Dušan Kadlíček, hlavný energetik

Schválil: Ing. Slavomír Bretz, predseda predstavenstva