

Záznam o dosiahnutej úrovni štandardu kvality dodávanej elektriny a regulovaných činností súvisiacich s distribúciou elektriny

Tabuľka podľa prílohy č. 6 vyhlášky č. 315/2008

Subjekt (obchodné meno):

KORDSERVICE SK, a.s.

Sídlo:

Továrenská 532

IČO:

36 236 233

Číslo povolenia:

2005E 0131 - 1. zmena

Obdobie:

od

01.01.2009

do

31.12.2009

Počet odberných miest na úrovni nad 1 kV:

2

Počet odberných miest na úrovni do 1 kV:

11

Opis štandardu kvality dodávanej elektriny a regulovaných činností súvisiacich s distribúciou elektriny	Počet udalostí s nedodržaným štandardom kvality spolu	Počet udalostí vybavených v lehote	Počet udalostí vybavených mimo lehoty	Počet nevybavených udalostí	Podiel udalostí s nedodržaným štandardom kvality spolu k počtu vybavených udalostí štandardu kvality v lehote v percentách
Evidencia dodržania kvality elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. a)					
Dodržanie lehoty na odstránenie príčin zníženej kvality elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. b) a § 3 odsek 2					
Uskutočnenie distribúcie elektriny do 5 pracovných dní od splnenia obchodných a technických podmienok prevádzkovateľa DS podľa § 3 ods. 1 písm. c)					

Obnovenie distribúcie elektriny do 2 pracovných dní od úhrady dlžnej sumy podľa § 3 ods. 1 písm. d)					
Obnovenie distribúcie elektriny do 2 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa elektriny alebo obchodníka s elektrinou o obnovenie distribúcie elektriny do odberného miesta koncového odberateľa elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. e)					
Obnovenie distribúcie elektriny po poruche podľa § 3 ods. 1 písm. f)	0	2	0	0	0%
Obnovenie distribúcie elektriny do 48 hod. po odstránení poruchy na zariadení na výrobu elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. g)					
Dodržanie oznámeného termínu začiatku a ukončenia prerušenia alebo obmedzenia distribúcie elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. h)	0	1	0	0	0%
Zabezpečenie preskúšania určeného meradla v lehote podľa osobitného predpisu podľa § 3 ods. 1 písm. i)					
Overenie správnosti vyúčtovania a odstránenie zistených nedostatkov vo vyúčtovaní v lehote do 30 dní podľa § 3 ods. 1 písm. j)					
Dodržania lehoty 30 dní na odoslanie stanoviska ku žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy podľa § 3 ods. 1 písm. k)					

Komentár k udalostiam:

- dve udalosti § 3 ods. 1 písm. f) - poruchy boli spôsobené výpadkom vstupnej 110 kV "H" rozvodne od nadprúdovej ochrany
- jedna udalosť § 3 ods. 1 písm. h) - plánované prerušenie distribúcie elektriny po dohode s nami ZSE, a.s. vykonávala práce bez napätia na prívodných linkách

V Senici: 23.2.2010

Vypracoval: Ing. Dučan Kadlíček, hlavný energetik

Schválil: Ing. Slavomír Bretz, predseda predstavenstva